

La pavimentazione dovrà essere tagliata a bordi netti con apposita macchina operatrice; il riempimento degli scavi, eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato esclusivamente con calcestruzzo cementizio con minimo di 80 kg di cemento al mc di impasto. Qualora dovesse essere realizzato ad una distanza dal ciglio bitumato superiore alla sua profondità, il riempimento, a discrezione del tecnico competente, può avvenire con materiale inerte bagnato e compattato a strati.

Il personale di sorveglianza è autorizzato, in qualsiasi momento e con completa discrezionalità ad effettuare prelievi del materiale posto in opera per essere sottoposto a prove di laboratorio

La condotta idrica e/o le tubazioni dovranno essere poste ad almeno mt. 0.70 di profondità misurata dall'estradosso del cavo al piano viabile esistente ed inserita in apposito controtubo di adeguato diametro atto a garantire che future possibili riparazioni non comportino manomissioni del piano viabile.

Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito non appena completati i riempimenti degli scavi, con particolare urgenza per gli attraversamenti trasversali, con strato di bynder dello spessore di cm.10 sullo scavo e tappetino di cm. 3 per una larghezza minima di mt. 1.50 ed eseguito a raso, previa scarifica della pavimentazione esistente, senza creare dossi sul piano viabile. Maggiori o minori larghezze dovute a particolari esigenze saranno concordate sul posto con il responsabile dell'ufficio tecnico.

La banchina stradale in terra deve essere ripristinata per uno spessore di cm. 20.

Per il periodo di mesi 12 (dodici) si dovrà provvedere, a spese e cura del concessionario, ad una idonea ed efficiente manutenzione della pavimentazione ripristinata, non escludendo il rifacimento di tutti i lavori eseguiti.

Il progetto allegato all'istanza è stato approvato nel rispetto dell'art. 66 comma 6 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

L'autorizzazione viene rilasciata in ottemperanza dall'Ente comunale.

Copia della presenta dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta del personale di sorveglianza dell'Ente preposto.

Il concessionario terrà indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto dell'autorizzazione potesse provenirle da terzi.

Resta comunque salva l'applicazione delle norme di attuazione dello strumento urbanistico in vigore.

Ulteriori prescrizioni:

Teramo li \_\_\_\_\_

Il Tecnico  
\_\_\_\_\_

Marca da Bollo  
€14,62  
solo per privati



COMUNE DI BASCIANO  
Ufficio Tecnico

### Attraversamento interrato

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

residente/con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ telefono n. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

l'autorizzazione per l'occupazione permanente di:

Suolo pubblico                       Soprassuolo pubblico                       Sottosuolo pubblico

sulla Strada Comunale denominata \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_

per l'uso e con le modalità qui di seguito indicati : \_\_\_\_\_

Entità dell'occupazione:

ml \_\_\_\_\_ x ml \_\_\_\_\_ = mq \_\_\_\_\_ x €60,00 = € \_\_\_\_\_

ml \_\_\_\_\_ x ml \_\_\_\_\_ = mq \_\_\_\_\_ x €60,00 = € \_\_\_\_\_

ml \_\_\_\_\_ x ml \_\_\_\_\_ = mq \_\_\_\_\_ x €60,00 = € \_\_\_\_\_

### ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Ai fini di poter esprimere il parere tecnico di competenza, pregasi fornire i seguenti documenti:

### VERSAMENTI

- **Istruttoria pratica: attestato di versamento su c/c postale n. 10660645, intestato a Comune di Basciano – Diritti di segreteria autorizzazione:**
  - € 51,65 se privati
  - € 51,65 se Aziende erogatrici di pubblici servizi per allaccio utenza privata
  - € 60,00 x mq di occupazione, sulla base di misurazione effettuata dal richiedente

- **Una marca da bollo da €16.00 da apporre sul provvedimento di autorizzazione (solo privati);**

**DOCUMENTI DA PRODURRE IN UN' UNICO ALLEGATO E IN N. 2 COPIE**

- A. Relazione tecnica esplicativa dell'intervento con indicazione dello stato esistente e di progetto;
- B. Corografia 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa; planimetria catastale scala 1:2000; pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala adeguata (tali elaborati devono essere prodotti in un unico allegato);
- C. Documentazione fotografica dello stato di fatto in almeno n. 2 foto;
- D. In caso di attraversamenti interrato od aerei descrizione e specificazione delle interferenze tra l'opera in progetto e le opere ed i servizi preesistenti sui tratti di strada interessati dall'attraversamento ivi compresi quelli di pertinenza della strada attraversata (opere d'arte, muri, cunette, ecc.)
- E. Altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;

Tutti gli stati, fatti e qualità personali, possono essere comprovati dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare:

---

---

---

**Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nel regolamento comunale che interessano la particolare tipologia di occupazione.**

li \_\_\_\_\_

in fede

---

**Spazio riservato all'Ufficio Tecnico del Comunale NON COMPILARE**

**ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON:**

dentro il centro abitato

fuori il centro abitato

- Condotta idrica diam-cm. \_\_\_\_\_ trasversale e/o longitudinale per ml. \_\_\_\_\_
- Condotta irrigua diam-cm. \_\_\_\_\_ trasversale e/o longitudinale per ml. \_\_\_\_\_
- Condotta fognante diam-cm. \_\_\_\_\_ trasversale e/o longitudinale per ml. \_\_\_\_\_
- Condotta gas/metano diam-cm. \_\_\_\_\_ trasversale e/o longitudinale per ml. \_\_\_\_\_
- Condotta elettrica diam-cm. \_\_\_\_\_ trasversale e/o longitudinale per ml. \_\_\_\_\_
- Condotta telefonica diam-cm. \_\_\_\_\_ trasversale e/o longitudinale per ml. \_\_\_\_\_

L'autorizzazione suddetta non può arrecare danno alla strada e sue pertinenze e, pertanto, può essere accordata alle seguenti condizioni particolari oltre a quelle già previste nel disciplinare nello schema di autorizzazione (diritti di terzi, rispetto del codice civile e delle norme urbanistico-edilizie);

**PARERE TECNICO :**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Negativo :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PRESCRIZIONI :**

I lavori dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni tecniche appresso riportate:

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere informato il personale incaricato alla sorveglianza e predisposta la prescritta segnaletica dei lavori in corso, che dovrà rimanere in sito fino al completamento dei ripristini.

Dovranno essere rispettate le Norme del Nuovo Codice della Strada in particolare quelle relative alla segnaletica mobile, alla visibilità diurna o notturna del cantiere e del Personale addetti ai lavori.

L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve essere di norma eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).

Durante l'esecuzione dei lavori in corrispondenza di bivi o curve dovranno essere impiegati operai pilota per la disciplina e la sicurezza del traffico pedonale e veicolare; altre disposizioni potranno essere impartite dal personale di sorveglianza in corso d'opera.

Eventuali pozzetti di servizio vanno posti categoricamente fuori dalla sede stradale e non debbono essere manomesse le opere d'arte stradali.